

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 22462

Gruppe 460	Diverse Bauteile für Abgasanlagen
Gesuchsteller	eka edelstahlkamine gmbh Robert-Bosch-Str. 4 95369 Untersteinach Germany
Hersteller	eka edelstahlkamine gmbh 95369 Untersteinach Germany
Produkt	Wand-, Dach-, Deckendurchführung
Beschrieb	Bauelemente zur Herstellung von Wand-, Dach-, und Deckendurchführungen von Abgasanlagen und Verbindungsstücken bestehend aus: Quadratischen Rahmen und miteinander verklebten Platten aus mineralfaserverstärkten Kalzium-Silikat.
Anwendung	Genauer Anwendungsbereich gemäss Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-7.4-3364 vom 19.06.2012.
Unterlagen	Deutsches Institut für Bautechnik: ABZ 'Nr. Z-7.4-3364' (19.06.2012)
Beurteilung	Klassifizierung nach EN-1443: T400;N1;W;1;G-00;R22;EI 00
Gültigkeitsdauer	31.12.2021
Ausstelldatum	14.12.2016
Ersetzt Anerkennung vom	07.07.2011

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden



Patrik Vogel



Patric Nyffenegger



## Attestation d'utilisation AEAI n° 22462

Groupe 460	Divers composants de conduits de fumée
Requérant	eka edelstahlkamine gmbh Robert-Bosch-Str. 4 95369 Untersteinach Germany
Fabricant	eka edelstahlkamine gmbh 95369 Untersteinach Germany
Produit	Wand-, Dach-, Deckendurchführung
Description	Eléments pour les passages de parois, de plafonds et de toitures des conduits de fumée et raccords: cadre carré et plaques collées en silicate de calcium renforcé de fibres minérales.
Utilisation	Domaine d'utilisation exact: voir Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung n° Z-7.4-3364 vom 19.06.2012.
Documentation	Deutsches Institut für Bautechnik: ABZ 'Nr. Z-7.4-3364' (19.06.2012)
Appréciation	Classification selon EN-1443: T400;N1;W;1;G-00;R22;EI 00
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	14.12.2016
Remplace l'attestation du	07.07.2011

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie



Patrik Vogel



Patric Nyffenegger

