



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 18038

Inhaber /-in

eka edelstahlkamine gmbh
Robert-Bosch-Str. 4
95369 Untersteinach
Germany

Hersteller /-in

eka edelstahlkamine gmbh
95369 Untersteinach
Germany

Gruppe

460 - Diverse Bauteile für Abgasanlagen

Produkt

EKA WANDDURCHFÜHRUNG

Beschreibung

Bauelemente zur Herstellung von Wand-, Decken-, und Dachdurchführungen von Abgasanlagen und Verbindungsstücken bestehend aus: Quadratischen Rahmen und miteinander verklebten Platten aus mineralfaserverstärkten Kalzium-Silikat.
Abgasanlage Dmax. 300 mm.

Anwendung**Unterlagen**

TÜV Süd, München: Prüfbericht 'Nr. A 1619-00-07' (22.01.2007); DIBT, Berlin: ABZ 'Nr. 7.4-3385' (04.06.2018)

Prüfbestimmungen

EN 1856-1; VKF

Beurteilung

Klassifizierung nach EN-1443 T400

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

13.09.2018

Ersetzt Dokument vom

03.07.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Roland Julmy



Reconnaissance AEAi N° 18038

Titulaire

eka edelstahlkamine gmbh
Robert-Bosch-Str. 4
95369 Untersteinach
Germany

Fabricant

eka edelstahlkamine gmbh
95369 Untersteinach
Germany

Groupe

460 - Divers composants de conduits de fumée

Produit

EKA WANDDURCHFÜHRUNG

Description

Eléments pour les passages de parois, de plafonds et de toitures des conduits de fumée et raccords: cadre carré et plaques collées en silicate de calcium renforcé de fibres minérales.
conduit de fumée Emax. 300 mm.

Utilisation

Documentation

TÜV Süd, München: Rapport d'essai 'Nr. A 1619-00-07' (22.01.2007); DIBT, Berlin: ABZ 'Nr. 7.4-3385' (04.06.2018)

Conditions d'essai

EN 1856-1; AEAi

Appréciation

Classification selon EN-1443 T400

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

13.09.2018

Remplace l'attestation du

03.07.2013

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Roland Julmy