

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ25.В.02044
(номер сертификата соответствия)

ТР 0642654
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "eka-edelstahlkamine gmbh". Адрес: Robert-bosch-str.4D-95369 Untersteinach, Germany. Телефон
(наименование и место-нахождение заявителя) +49(0)9225 981-01, факс +49 (0)9225 981-11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "eka-edelstahlkamine gmbh". Адрес: Robert-bosch-str.4D-95369 Untersteinach, Germany. Телефон
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) +49(0)9225 981-01, факс +49 (0)9225 981-11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25,
тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013
Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ Трубы дымовые стальные одностенные (Комплекс Е) диаметром
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) от 80 мм до 1200 мм; двустенные (Комплекс D) с внутренним диаметром от 80 мм до 1200 мм, наружным диаметром от 130 мм до 1300 мм, с изоляцией из минераловатных плит толщиной от 25 мм до 50 мм, марка ека.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
48 6369

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), п.п. 4.6, 4.39, 5.2; ГОСТ Р 53321-2009
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) "Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний".

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7326

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 2280-С/ТР от 02.10.2013 г., ИЦ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.
RU.ИН14 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) 9001:2008) № СДССМТ.RU.OC01.K00111 от 26.09.2013 г. по 26.09.2016 г., выдан ОС "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ. RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.10.2013 по 09.10.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Г.В. Чернецов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Ю.Н. Гришин